Hydrantenkontrolle

für die Freiwillige Feuerwehr

Verbandsgebiet

Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe

RECKENBERG GRUPPE

Stadt-/Ortsteil:

Straßenname	Straßenkappe od. Schraubkappe (UH) wegen Rost/Frabe nicht lösbar	Unterflurhydrant (UH) nicht aufgefunden	Straßenkappe nicht öffenbar (mit Zement, Teer od. ähnl. Verklebt)	Steg des Hydrantendeckels gebrochen	Hydrantendeckel schließt nicht	Hydrant Fußventil undicht	Hydrant entwässert nicht	Staubkappe fehlt	Hydrantendeckel liegt lose auf, weil Haltebolzen gebrochen	Standrohr/Hydrantenschlüssel läßt sich nicht aufsetzen	Hinweisschild unleserlich/verdreckt	Hinweisschild falsch angebracht	Hinweisschild fehlt	Über-/Unterflurhydrant ist in Ordnung	Bemerkung

Ansprechpartner:

Herr Karlheinz Kopp und Herr Stefan Bauer (beide Wassermeister), Wasserwerk Wassermungenau, Kellerweg 2, 91183 Abenberg, Tel.: 09873/9780-0

Herr Dipl.-Ing. (FH) Martin Ramming (Techn. Betriebsleiter), Verwaltung Gunzenhausen, Reutbergstraße 34, 91710 Gunzenhausen, Tel.: 09831/6781-0